

**Предписание
об устранении выявленных нарушений**

№ 1732/ПВ

«30» января 2024 г.

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека по Омской области, 10 Лет Октября, ул., д. 98, г. Омск, 644001
(место выдачи предписания)

Мною, Кузюковой Анастасией Вадимовной, при проведении профилактического визита
в отношении Бюджетного дошкольного образовательного учреждения города Омска «Детский
сад № 289», 644029, Омская область, город Омск, улица Нефтезаводская, 8А.

указывается наименование контролируемого лица, адрес места нахождения и места осуществления деятельности
выявлены следующие нарушения обязательных требований:

**СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»:**

- п. 2.8.1 – уровни искусственной освещённости в игровой группы № 1 не соответствует гигиеническим требованиям;
- п. 3.1.2 – территории всех игровых площадок для детей не установлены тентовые навесы;
- п. 2.7.4 – оборудование (параконвектомат на пищеблоке), являющийся источником выделения избытков тепла и влаги, не обеспечен местной системой вытяжной вентиляции;
- п.п. 2.5.2, 2.5.3 – напольное и настенное покрытия пищеблока (плитка) имеют дефекты, в виде сколов, трещин, что не допускает влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств;
 - п.п. 2.5.2 – напольное покрытие в стиральной прачечной имеет дефекты (плитка местами отсутствует), что не допускает влажную обработку и дезинфекцию.
 - п.п. 2.7.1, 2.7.4 – приточно-вытяжная механическая вентиляция в прачечной в неисправном состоянии;
 - п. 2.7.4 – не проведено обследование технического состояния системы вентиляции (ревизия, очистка и контроль эффективности) не реже 1 раза в 10 лет с инструментальными измерениями объемов вытяжки воздуха;
 - п.п. 2.5.2, 2.5.3 – напольное и настенное покрытия (плитка) в буфетной группы № 2 имеет дефекты: напольная плитка выкрашена краской, которая облупилась, настенная плитка имеет сколы, затирка между плитами частично отсутствует, из-за чего межплиточные швы становятся ярко выраженными, что не допускает влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств;
 - п. 2.5.3 – настенное покрытие (плитка) в умывальной и туалетной группы № 3 имеет дефекты в виде сколов, трещин, плитка местами отсутствует, что не допускает влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств;
 - п. 2.5.2 – напольное покрытие (плитка) в буфетной группы № 4 выкрашена краской, которая облупилась, что не допускает влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств;
 - п.п. 2.5.2, 2.5.3 – настенное и напольное покрытия (плитка) в буфетной группы № 1 имеет дефекты в виде облупившейся краски, которой выкрашена плитка, что не допускает влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств;

**СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности
и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»:**

- **таблица 6.18** – зона обработки сырой продукции не оснащена достаточным технологическим

оборудованием: отсутствует овощерезательная машина, производственный стол «К.С.»;
 - таблица 6.14 – в туалетной группы № 1 (Тая младшая) отсутствует раковина для персонала;

СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»:

п. 2.19 - хранение уборочного инвентаря пищеблока осуществляться не в специально отведенных местах (хранится в коридоре у пищеблока);

(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования которого были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю:

№ п/п	Требования, предписываемые к выполнению в целях устранения нарушения обязательных требований со ссылкой на нормативно-правовой акт	Срок исполнения
1.	Оборудовать территории всех игровых площадок теневыми навесами – п. 3.1.2 СП 2.4.3648-20	30.01.2025г.
2.	Обеспечить оборудование (параконвектомат на пищеблоке), являющийся источником выделения избытков тепла и влаги, местной системой вытяжной вентиляции – п. 2.7.4 СП 2.4.3648-20	30.01.2025г.
3.	Обеспечить ровное, гладкое, без дефектов напольного и настенного покрытий пищеблока, которое допускает влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств – п.п. 2.5.2, 2.5.3 СП 2.4.3648-20	30.01.2025г.
4.	Обеспечить ровное, гладкое, без дефектов напольного покрытия стиральной прачечной, которое допускает влажную обработку и дезинфекцию – п. 2.5.2 СП 2.4.3648-20	30.01.2025г.
5.	Привести в рабочее состояние систему приточно-вытяжной механической вентиляции в прачечной – п.п. 2.1.7, 2.7.4 СП 2.4.3648-20	30.01.2025г.
6.	Провести обследование технического состояния системы вентиляции (ревизия, очистка и контроль эффективности) не реже 1 раза в 10 лет с инструментальными измерениями объемов вытяжки воздуха – п. 2.7.4 СП 2.4.3648-20	30.01.2025г.
7.	Обеспечить ровное, гладкое, без дефектов напольного и настенного покрытий (плитка) в буфетной группы № 2, которое допускает влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств - п.п. 2.5.2, 2.5.3 СП 2.4.3648-20	30.01.2025г.
8.	Обеспечить ровное, гладкое, без дефектов настенного покрытия (плитка) в умывальной и туалетной группы № 3, которое допускает влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств – п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20	30.01.2025г.
9.	Обеспечить ровное, гладкое, без дефектов напольного покрытия в буфетной группы № 4, которое допускает влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств – п. 2.5.2 СП 2.4.3648-20	30.01.2025г.
10.	Обеспечить ровное, гладкое, без дефектов настенного и напольного покрытий (плитка) в буфетной группы № 1, которое допускает влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств – п.п. 2.5.2, 2.5. СП 2.4.3648-20	30.01.2025г.

11.	Оборудовать зону сырой продукции пищеблока достаточным технологическим оборудованием: овощерезательная машина, производственный стол «К.С.» - таблица 6.18 СанПиН 1.2.3685-21	30.01.2025г.
12.	Туалетную группы № 1 оборудовать раковиной для персонала – таблица 6.14 СанПиН 1.2.3685-21	30.01.2025г.
13.	Привести уровни искусственной освещённости в игровой группы № 1 в соответствие с требованиями п. 2.8.1 СП 2.4.3648-20	30.01.2025г.
14.	Обеспечить хранение уборочного инвентаря пищеблока в специально отведенных местах – п. 2.19 СанПиН 2.3/2.4.3590-20	29.03.2024г.

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на Бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Омска «Детский сад № 289»
наименование и адрес места нахождения контролируемого лица

Информацию об исполнении пунктов предписания необходимо сообщить в письменной форме в адрес Управления Роспотребнадзора по Омской области (grn@55.rospotrebnadzor.ru или по адресу 644001, г. Омск, ул. 10 лет Октября 98) в течение 3 (трех) дней с даты истечения срока исполнения предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».


Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Главный специалист-эксперт



А.В. Кузюкова

С предписанием ознакомлен(а) «30» января 2024 г.



Т.А. Медведчиковой
(инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу: _____

Копия предписания об устранении выявленных нарушений «__» _____ 2024 г. направлена в орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя контролируемого лица – Департамент образования Администрации г. Омска (ул. Карла Либкнехта, д. 33, г. Омск, 644099).