

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о выездной проверке в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, QR-код <*> от 01.10.2021 КНМ № 55210061000201158098



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Омской области

(наименование территориального органа МЧС России, специального управления)
644099, г. Омск, ул. Интернациональная, 41, тел. (3812) 44-92-46,
электронная почта: info@55.mchs.gov.ru

(адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Управление надзорной деятельности и профилактической работы
Территориальный отдел надзорной деятельности
и профилактической работы по Советскому АО г. Омска

(наименование органа государственного пожарного надзора)
644029, г. Омск, ул. 20 Партсъезда, 37, тел. (3812) 26-94-24,
электронная почта: tonh_sao@55.mchs.gov.ru

(адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер телефона, электронный адрес)

**ПРЕДПИСАНИЕ
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 444/1**

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,
вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

вручается: **Бюджетному дошкольному образовательному учреждению города Омска
«Детский сад № 289»**

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения о проведении плановой выездной проверки от 01.10.2021 года № 444 в период с 07 октября по 20 октября 2021 года государственным инспектором Советского административного округа г. Омска по пожарному надзору Темиржановым Арсланом Сериковичем

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)

проведена: **внеплановая выездная проверка**

(контрольное (надзорное) мероприятие)

в ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица: Заведующий бюджетного дошкольного образовательного учреждения г. Омска «Детский сад № 289» Шестакова Ирина Викторовна (приказ Департамента образования Администрации г. Омска от 19.06.2018 года № 330-кр)

(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения выявленного нарушения	Отметка о выполнении
1.	Ширина эвакуационного выхода из лестничной клетки наружу менее требуемой ширины эвакуационного пути по маршруту лестницы (из помещения № 35 в тамбур эвакуационного выхода согласно технического паспорта по состоянию на 25.11.2009, фактически ширина выхода 0,70 м., ширина лестницы 0,98 м., измерено металлической рулеткой UM3M № 2200-07, свидетельство о поверке от 09.06.2021 года)	ч. 1 ст. 6, ст. 52, ст. 53, ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.2.20 СП 1.13130.2020	01.10.2022	

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности. При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

Заведующий СВ Шестаков
(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))

Шестаков
(подпись)

Государственный инспектор Советского административного округа г. Омска по пожарному надзору Темиржанов А.С.
(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)

Темиржанов
(подпись)

Отметка размещается в правом верхнем углу после реализации указанных действий.